

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MEDIDOR MJ-SDC PLUS

DE 20 MM. R=125

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MEDIDOR SJ SDC PLUS = R125
MARCA	NWM
MODELO	MJ SDC PLUS
FABRICANTE	NINGBO WATER METER CO. LTDA.
DISTRIBUIDOR	CORPORACIÓN VANSA E.I.R.L.
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE MODELO N°	TCM 142/12-4923
FECHA DE APROBACIÓN DE CERTIFICADO	12/FEB/2015
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	VIGENTE HASTA 09/ABR/2022
HOMOLOGACION DEL INACAL	INACAL DM/HLFL-006-2016
CAUDAL DE ARRANQUE (LPH)	12 L/H
TEMPERATURA MÍN. / MÁX.	4 C / 40 C
PÉRDIDA DE CARGA QP/QM (C.M.A.)	0.8/1.0 BAR
LECTURA [DÍGITOS (M3)]	99999
VIDA ÚTIL (AÑOS)	08 AÑOS
DIMENSIONES (ALTURA)	84.50 MM. (TAPA CERRADA) 145.50 MM. (TAPA ABIERTA)
DIMENSIONES (ANCHO)	81.50 MM.
DIMENSIONES (LARGO)	130.00 MM.
PESO DEL MEDIDOR (KGS.)	1.164 KG.
PRESIÓN NOMINAL	10 BAR
REGISTRADOR ES UNA UNIDAD	EXTRA SECO
MATERIAL	
CUERPO-CAMPANA (COMPOSICIÓN QUÍMICA)	LATON / PLASTICO
CÁMARA DE MEDICIÓN Y HÉLICE	PLÁSTICO INGENIERÍA
PIÑONES	PLASTICO INGENIERIA
IMANES	FERRITA
CÚPULA	PLASTICO INGENIERIA
EJES DEL ROTOR O TURBINA	ACERO INOXIDABLE
PIVOTES	PLASTICO DEI NGENIERIA
APOYO DE LOS EJES	ZAFIRO
FILTRO	PLASTICO DE INGENIERIA
TAPA DEL MEDIDOR	PLASTICO DE INGENIERÍA
REQUISITOS MINIMOS	
DIÁMETRO NOMINAL (MM.)	20 MM
RELACION Q3/Q1	R=160
TIPO	CHORRO MULTIPLE
TRANSMISIÓN	MAGNETICA
ESFERA	EXTRASECO
TIPO DE LECTURA (RECTA/ANÁLOGA)	RECTA
Q4 CAUDAL DE SOBRECARGA (L/H)	5,000
Q3 CAUDAL PERMANENTE (L/H)	4,000
Q2 CAUDAL SEPARADOR (L/H)	40
Q1 CAUDAL MÍNIMO (L/H)	25
LONGITUD TOTAL MM	190 MM
DIÁMETRO EXTERIOR (MM)	ROSCA G 1" TIPO B

MANTENIMIENTOS A REALIZAR	
UNA (01) VEZ AL AÑO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CADA DOS (02) AÑOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO



MEDIDOR CHORRO MULTIPLE DE 20 MM.